OA
EA
DP
D
PF
T
HL
EF
VFD
Energy Wheel
C/C
H/C
SF
SMK
F
HRU:
3,500 CFM Supply @ 3.6"wc (5HP)
(4,030 CFM sum of boxes)
2,000 CFM Exh @ 1.3"wc (1.5HP)
VR-18:
1,000
CFM
P/H
AHU:
12,000 CFM Supply @ 5.3"wc (20HP)
(13,385 CFM sum of boxes)
DSP
230 CFM
2,800 CFM
350 CFM
770 CFM
600 CFM
250 CFM
550 CFM
6,800 CFM
1,000 CFM
610 CFM
1,455 CFM
1,000 CFM
VR-1
VR-2 thru 4
TFs:
500CFM
(1.5HP ea)
VR-6
VR-12
DDV-9/10
DDV-1 thru 8
VR-19-thru 23
VR-5/7/8/11
VR-13 thru 17
VR-9/10
R
H
Corner Office
East Hall
East Offices
Bath-rooms
B/H
Central Hall
Janitor Closet
Interior Office
Copy Rm/ Storage
Conference Rooms
CO2
Class Rooms
Telecom Rooms
Other Offices
West Hall
West Offices
North/ West Hall
E/H
(5,000W)
Exit Leakage
Window Vents